

OSIR- P-2-~~10~~/2016

Warszawa, dn. 25.07.2016 r.

KOMUNIKAT nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Starego Doktora 1 - wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej.**

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przedstawia odpowiedź na pytanie zgłoszone do treści SIWZ:

Pytanie

Nr sprawy P-2/2016

W związku z ogłoszeniem przetargu jw. zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji w zakresie wymagań dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej.

Zamawiający opisując przedmiot Zamówienia bardzo trafnie opisał nawierzchnie i parametry trawy długiej 60 mm zapewniając najwyższą jakość przy jednoczesnym zachowaniu zasad uczciwej konkurencji (co potwierdzają wyniki poprzedniego przetargu). O tyle krótka trawa 18-20 mm przeznaczona na zakola jest opisana zbyt zachowawczo i rygorystycznie. Zwracamy uwagę Zamawiającemu, iż na rynku trawy produkowane są nie tylko w włókien **monofilowych, prostych** ale i z włókien **monofilowych, teksturowanych (kręconych)**. Proces teksturowania polega na dodatkowym „wygrzaniu” włókna w temperaturze 180 °C co zapewnia ekstremalną wytrzymałość włókna w długim okresie użytkowania. Pomimo mniejszej grubości włókna zachowuje ono walory użytkowe przez dłuższy okres w stosunku do włókien prostych. Ponadto, trawa z włókien teksturowanych wymaga zdecydowanie mniej zabiegów pielęgnacyjnych/serwisowych, ponieważ kręcone włókna lepiej „przytrzymują” piasek w trawie zapobiegając jego przesuwaniu i powstawaniu nierówności na nawierzchni sportowej. Przytrzymywanie wypełnienia zwiększa również właściwości użytkowe nawierzchni ponieważ przy odbiciach piłki oraz poruszaniu po nawierzchni rozprysnięcie się piasku jest zdecydowanie mniejsze w stosunku do traw z prostymi włóknami, co powoduje lepszą jakość użytkowania i mniejsze zabrudzenie zawodników. Ma to bardzo duże znaczenie przy dyscyplinach tj. koszykówka, siatkówka i piłka ręczna. Teksturowanie włókien sprawia także, że nawierzchnia jest bardziej wielokierunkowa co zapewnia lepsze odbicie i toczenie się piłki w każdym kierunku. Walory ekonomiczne, użytkowe oraz trwałość sprawiają, że trawy teksturowane są bardzo popularne w Europie Zachodniej, gdzie doświadczenie w użytkowaniu boisk z nawierzchniami syntetycznymi jest zdecydowanie dłuższe niż w Polsce.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie jako równoważnych nawierzchni syntetycznych o wymienionych niżej parametrach.



Wymagania dot. nawierzchni z trawy krótkiej (zakola)

Lp.	Parametry nawierzchni poza boiskiem piłkarskim wymagane przez zamawiającego
1.	Trawa sztuczna, kolor zielony. Wysokość włókna: 18-20 mm
2.	Typ włókna: włókno proste, teksturowane o gr. min. 150µm
3.	Dtex: minimum 8400
4.	Ilość pęczków: minimum 16.800/ m ²
5.	Ilość włókien: minimum 201 600/m ²
6.	Podkład przepuszczalny dla wody
7.	Waga całkowita nawierzchni: minimum 2100g/m ²
8.	Wypełnienie: piasek kwarcowy
9.	Wytrzymałość na rozdzieranie: minimum 110N
10.	Wydłużenie względne: minimum 38%

Parametry oferowanej przez nas nawierzchni są zgodne z obowiązującymi normami oraz wymaganiami federacji ITF, ich jakość została potwierdzona najwyższymi certyfikatami ITF.

Zgoda na powyższe zmiany spowoduje z jednej strony poszerzenie grona potencjalnych wykonawców, a jednocześnie zapewni Zamawiającemu wykonanie obiektu w zakładanym budżecie przy zachowanej najwyższej jakości sztucznych traw.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie nawierzchni z trawy krótkiej z zastosowaniem trawy teksturowanej o ww. parametrach

Jednocześnie, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje nw. modyfikacji SIWZ w zakresie opisu trawy krótkiej. W opisie przedmiotu zamówienia, załączonej do niego specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ) opis typu włókna trawy krótkiej otrzymuje brzmienie:

Typ włókna: włókno proste, **niefibrylowane** (włókna monofilowe o gr. min. 210µm).

W załączeniu zamienny wzór formularza ofertowego, uwzględniający ww. zmianę, który należy zastosować do złożenia oferty, zastępujący formularz ofertowy pierwotnie załączony do SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany elementów SIWZ należy traktować jako integralne elementy SIWZ dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Załącznik:

Zamienny formularz ofertowy – załącznik nr 3a do SIWZ.

z kp. dyn.
GLÓWNY SPECJALISTA
 Agnieszka Szafrańska